

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

8.05.15

h/a 565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-64/15-95

о назначении административного наказания

« 19 » 05 20 15 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Соков В. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-64/15-ОЭС об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа

У С Т А Н О В И Л:

11.02.2015г. заведующим сектором Мосжилинспекции Каневым А.А. на основании плана-графика проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015г. проведена плановая проверка в отношении ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа.

В ходе проверки установлено: 1). В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.67, корп.1 Нарушена стяжка пола в подвале дома. Следы протечек в причердачном помещении подъезда дома. Трещина (потолок) вокруг ствола мусоропровода (этаж 12-11). Отслоение окрасочного слоя стены и потолков межэтажных лестниц (этажи 11-10, 5-4; 3-2). Отслоение окрасочного слоя подоконников (этажи 9-8, 2-1). Негерметичность (хомуты) и наличие подтеков на стволах мусоропроводов (этажи 5-4, 4-3). Не закреплена проводка освещения чердака дома. Отсутствует рассеиватель осветительного прибора в приквартирном холле (левая сторона, этаж 4). Вандальные надписи на стенах прилифтового холла (этаж 2), отслоение штукатурного слоя. Не проведена ревизия во ВРУ электрощитовой (пыль на отключающих устройствах и автоматах защиты). 2). В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.55 Нарушена стяжка пола в подвале дома. Отсутствует заглушка на канализационном лежаке в подвале дома. Нарушен теплоизоляционный слой разводящего трубопровода горячего водоснабжения в подвале дома (отслоение стеклоткани от теплоизолирующего слоя порядка 10 п.м Р7 и Р13). Нарушена герметичность канализационного лежака в подвале дома (трещина на поверхности трубопровода). Отсутствует освещение части подвального помещения дома. Не закреплены ограждающие решетки оконных проёмов на лестничных клетках этажи 8-7, 7-6, причердачное помещение. Отсутствует освещение чердака дома. Захламленность левого крыла чердака дома. Деформация приёмного ковша мусоропровода (этаж-3). 3). В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.51 Захламленность при входе в подвальное помещение дома. Негерметичность (отверстие) на поверхности трубопровода канализационного лежака в подвале дома. Не убраны последствия засора канализации в подвале дома. Вандальные надписи на стенах лифта в подъезде. Захламленность холла у мусоропровода (этаж 12-11). Отслоение окрасочного слоя подоконников этажи 12-11, 5-4, 3-2. Следы протечек у межэтажной лестницы этаж 12-11 и у мусоропровода этаж 2-1. Вандальные надписи на стенах подъезда этажи: 11,6. Нарушение окрасочного слоя ствола мусоропровода этаж 5. Отсутствует освещение левого крыла чердака дома. Негерметичности стволов мусоропроводов (этажи 5-4, 4-3). 4). В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.65 Нарушена стяжка пола в подвале дома (частичное разрушение бетонного покрытия пола). Отсутствует теплоизоляция разводящего трубопровода системы холодного водоснабжения в подвале дома (подъезды с 1 по 4 порядка 200п.метров). Жёсткое соприкосновение разводящего трубопровода холодного водоснабжения с конструктивными элементами в подвале дома (отсутствуют скользящие опоры с виброгасящими вставками). Трещина на канализационном лежаке в подвале дома (подъезд.8). Не проведена ревизия электрооборудования ВРУ электрощитовой (пыль на отключающих устройствах и аппаратах защиты). Вандальные надписи на стенах подъезд.4 этажи 9-8, 8-7. Отслоение окрасочного слоя подоконников подъезд 4, этажи 6-5. Неисправен осветительный прибор прилифтового холла подъезд 4 этаж 4. Отсутствует рама внутренняя окна в подъезде 4 этаж 4-3. Следы протечек на потолке приквартирного холла подъезд 4 этаж 2. Негерметичность ствола мусоропровода подъезд 4, этаж 2. 5). В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.61: Не проведена ревизия электрооборудования во ВРУ электрощитовой (пыль на отключающих устройствах и аппаратах защиты). Нарушена стяжка пола в подвале дома (проседание бетонного покрытия). Негерметичность ствола мусоропровода (этаж 10-9) подъезд.1. Не закреплена конструкция защитной решётки окна в подъезде 1, этаж 3-2. Захламленность чердака дома Таким образом, ГУП г. Москвы Дирекция Единого заказчика Дмитровского района (САО) нарушены требования п.п.2.1.2, 4.4.1, 4.1.155.8.3, 5.8.6, 5.8.2, 5.9.2, 2.7.8, 4.7.1, п.5.10.2, 4.2.1.1, 3.2.16 МДК 2.03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7713017680 Дата госрегистрации: 17.02.2003

АДРЕС: 127644, г. Москва, Клязьминская ул., д. 11, к. 3(127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 149)

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде:

**штрафа в размере
-пятидесяти тысяч рублей**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



/ Соков В. В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

« ___ » _____ 20__ г. ___ / ___ / ___ /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

« ___ » _____ 20__ г. ___ / ___ / ___ /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « ___ » _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

« ___ » _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С: 4010181080000010041
Банк: Отделение 1 Москва
БИК: 044583001
Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094
КПП 770201001
КБК 78911690020028009140
ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Статус плательщика: «24»

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.