

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090 Москва, Проспект Мира, 19 Телефон: 8(495) 688-59-01 Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-74/15-95

о назначении административного наказания

« 19 » 03 20 15 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Соков В. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-74/15-ОЭС об административном правонарушении, предусмотренном статьей (ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа
У С Т А Н О В И Л:

11.02.2015г. заведующим сектором Мосжилинспекции Кандеевым А.А. на основании плана-графика проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015г. проведена плановая проверка в отношении ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа.

В ходе проверки установлено: 1. В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.41 Вследствие разрегулированности работы элеваторного узла завышены температурные режимы в систему отопления дома. Фактические значения на момент проверки составили Т3=75Гр, Т4=56Гр., тогда как нормативные значения должны составлять по температурному графику 95-70 и Тн.в=-6Гр Т3=65Гр., Т4=51Гр. Наличие крыс в подвале дома. Не закреплена ограждающая решётка окон подъезда (этажи 10-9, 5-4). Разрушение конструкции пожарного шкафа (двери) этаж.9. Замусоренность чердака. Отсутствует защитный экран (решётка) окна в причердачном помещении подъезда. Вандажные надписи на двери 8 этаж, левое крыло. Отсутствует пластиковое покрытие поручней лестничных перил (этаж8-7, 3.45 п.метра). 2) В многоквартирном доме по адресу: Дмитровское шоссе д. 125, корп.1 Вследствие разрегулированности работы элеваторного узла нарушены температурные режимы в систему отопления дома. Фактические значения на момент проверки составили Т3=98Гр, Т4=49Гр., тогда как нормативные значения должны составлять по температурному графику 95-70 и Тн.в=-6Гр Т3=65Гр., Т4=51Гр. Нарушение окрасочного слоя стены (вход в подъезд №3). Течь спускника на разводящем трубопроводе холодного водоснабжения в подвале дома. Подтекание манометра на системе отопления в подвале дома. Отсутствует плафон (1) на осветительном приборе в подвале дома. Нарушен окрасочный слой стен в подъезде 3, этаж 1. 3) В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.49, корп.4 Не герметичен канализационный лежак в подвале дома. Вандажные надписи на стенах лифтовой кабины. Отсутствует пожарный рукав в пожарном шкафу этаж 12. Следы протечек на потолке прилифтового холла этаж 11. Не герметичность (наличие трещин, отверстий) стволов мусоропровода этажи 11-10-9. Отслоение окрасочного слоя подоконника этаж 8-7. Не проведена ревизия электрооборудования ВРУ электрощитовой (пыль на отключающих устройствах и аппаратах защиты). Отсутствует освещение чердака дома. Замусоренность чердака дома. 4) В многоквартирном доме по адресу: Ангарская ул., д.69 Отслоение штукатурного слоя потолка у мусоропроводов в подъезде этажи: 12, 11, 10, 3. Не закреплён защитный экран оконного проёма на лестничной клетке этаж 8-7. Негерметичность ствола мусоропровода этажи 6.5. Отслоение окрасочного слоя стены в холле у мусоропровода этаж 2. Отслоение окрасочного слоя стены в прилифтовом холле этаж 1. Не исправно аварийное освещение в шкафах ВРУ электрощитовой. 5) В многоквартирном доме по адресу: Дмитровское шоссе, д.135, корп.1 течь соединительного шва спускника на разводящем трубопроводе системы горячего водоснабжения в подвале дома (подъезд.2). Отсутствуют заглушки на ревизионных окнах канализационного лежака в подвале (под.2). Не герметичность канализационного лежака (отверстие на поверхности трубопровода в подвале дома под.2). Частичное разрушение стяжки пола в подвале дома подъезд.2. Свищ на стояковом трубопроводе системы отопления в подвале дома. Отсутствуют плафоны на части осветительных приборов в подвале дома. Отслоение окрасочного слоя подоконников подъезда 1, этажи 9-7-6-2. Отслоение окрасочного слоя ствола мусоропровода этаж.2, подъезд.1 Температурные замеры проводились поверенным контактным термометром ТК 5.06 и погружными спиртовыми термометрами на элеваторном узле.

Таким образом, Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция Единого заказчика Дмитровского района САО нарушены требования п.2.6.13, п.3.4.1, п.3.3.4, п.3.4.8, п.3.3.4, п.4.8.1, п.5.2.24, п.5.2.26, п.4.4.1, п.3.2.16, п.5.3.6, п.5.1.2, п.5.2.1, п.4.7.1, п.5.9.2, п.4.2.1.1, п.4.10.2.2, п.5.10.2, п.5.8.6, п.2.7.8, п.2.1.2, п.5.8.3, п.5.8.2, п.5.9.3 МДК 2.03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица:)

ИНН: 7713017680 Дата госрегистрации: 17.02.2003

АДРЕС: 127644, г. Москва, Клязьминская ул., д. 11, к. 3(127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 149)

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде:

**штрафа в размере
-пятидесяти тысяч рублей**

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



/ Соков В. В.

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

_____ « ____ » _____ 20__ г. ____ / ____ / ____ /
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

_____ « ____ » _____ 20__ г. ____ / ____ / ____ /
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

« ____ » _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С: 40101810800000010041

Банк: Отделение 1 Москва

БИК: 044583001

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы) Статус плательщика: «24»

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.