

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА
МОСКВЫ
(МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 02-75/15-95

о назначении административного наказания

« 19 » 03 2015 г.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы Соков В. В.,

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № С-75/15-ОЭС об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа

У С Т А Н О В И Л:

11.02.2015г. заведующим сектором Мосжилинспекции Канدهвым А.А. на основании плана-графика проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2015г. проведена плановая проверка в отношении ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа.

В ходе проверки установлено:

1. В многоквартирном доме по адресу: Вагоноремонтная ул., д.5, корп.2 Наличие крыс в подьезде дома (в пожарном шкафу 1 этажа крысиное "семейство"), удушливый крысиный запах в подьезде дома с 1 по 3 этажи. Вандажные надписи на стенах "чёрной лестницы" этажи 16, 15, 14, 8). Неисправна конструкция оконного проёма (рама) этаж.15. Отсутствует теплоизоляция части расширительного бака и трубопровода подпиточной линии на причердачном помещении. Не герметичность ковша приёмного клапана мусоропровода (подтекание "из под ковша") этаж.14. Следы протечек на потолке приквартирного холла этаж.14. Отсутствуют рассеиватели на осветительных приборах в приквартирных холлах этажи 14, 10. Не плотное прилегание ковша к клапану мусоропровода этаж.11. Не исправен осветительный прибор в приквартирном холле этаж.11. Аварийное состояние (глубокое коррозирование) отвода стояка к отопительному прибору на "чёрной лестнице" этаж 9-8. Отсутствует отопительный прибор (снят) на чёрной лестнице этаж 7-6. Отсутствует пластиковое покрытие поручней перил лестницы этажи 1-8-16. 2. В многоквартирном доме по адресу: Вагоноремонтная ул., д.5А Течь канализационного лежачка в подвале дома подъезд.6. Отсутствует теплоизоляция стояковых трубопроводов горячего водоснабжения в подвале дома подъезд.6. Отсутствует заглушка на ревизионном окне канализационного лежачка в подвале подъезд.6. Не проведена ревизия запорной арматуры Р13 на вводе системы горячего водоснабжения в подвале (не набиты сальники, коррозирование корпуса). Вследствие разрегулированности работы элеваторного узла завышены температурные режимы в систему отопления дома. Фактические значения температурных режимов на момент проверки составили Т3=74Гр., Т4=62, тогда как нормативные значения по температурному графику 95-70 должны составлять Т3=65Гр., Т4=51Гр. 3. В многоквартирном доме по адресу: Дмитровское шоссе., д.137, корп.1 Подтопление прямка с инженерными коммуникациями в подвале дома (ввод). Отсутствует заглушка на ревизионном окне канализационного лежачка в подвале дома. Течь спускника на водостоке в подвале дома. Не проведена ревизия электрооборудования во ВРУ электрощитовой (пыль на отключающих устройствах и автоматах защиты). Отсутствуют рассеиватели на осветительных приборах в приквартирных холлах этажи 13, 12, 11, 2). Отсутствуют рассеиватели на осветительных приборах прилифтовых холлов этажи 14, 6, 5, 3. Неисправен осветительный прибор этаж.11 приквартирный холл. Не герметичность соединения приёмного клапана со стволом мусоропровода этаж 7. Вандажные надписи на стенах этажи 10,5, 1. Подтекание ковша приёмного клапана мусоропровода этаж 8. Вандажные надписи прилифтовой холл этаж 8. Температурные замеры проводились поверенным контактными термометром ТК 5.06 и погружными спиртовыми термометрами на элеваторном узле.

Таким образом, Государственное унитарное предприятие города Москвы Дирекция Единого заказчика Дмитровского района САО нарушены п.4.2.1.1, п.4.7.1, п.2.1.2, п.4.6.1.1, п.4.10.2.2., п.5.1.2, п.5.2.1, п.5.8.2, п.5.3.11, п.5.8.3, п.5.8.6, п.5.9.2, п.5.9.3, п.3.2.2, п.4.8.1 МДК 2.03-2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда», (утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года №170).

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика Дмитровского района Северного административного округа

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы (если оно известно) физического лица;)

ИНН: 7713017680 Дата госрегистрации: 17.02.2003

АДРЕС: 127644, г. Москва, Клязьминская ул., д. 11, к. 3(127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 149)

(для юридического лица - юридический (если имеется - фактический); для физического лица - места жительства/регистрации)

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного:

ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; и назначить наказание в виде: штрафа в размере -пятидесяти тысяч рублей

(штрафа в размере; предупреждения)

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы



/ Соков В. В. /

(подпись) (фамилия, инициалы)

Настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии может быть обжаловано лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, потерпевшим, их защитником, представителем вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела, а по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность - в арбитражный суд

Штраф подлежит перечислению лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки.

В соответствии с ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

Копия постановления вручена (направлена):

1. Нарушителю:

« ____ » 20__ г. / _____ / _____
(подпись) (дата, № квитанции)

2. Потерпевшему:

« ____ » 20__ г. / _____ / _____
(подпись) (дата, № квитанции)

Постановление вступило в законную силу « ____ » _____ 20__ г.

Дата выдачи постановления для предъявления его к исполнению

« ____ » _____ 20__ г.

Срок предъявления к исполнению - два года.

Ссылка на дату вынесения постановления и номер дела в платежном документе обязательна:

Реквизиты для оплаты штрафа:

Р/С: 4010181080000010041

Банк: Отделение 1 Москва

БИК: 044583001

Л/С: 04732789000

ИНН 7702051094

КПП 770201001

КБК 78911690020028009140

ОКТМО 45379000

Получатель: Управление Федерального казначейства по городу Москве Статус плательщика: «24»
(Государственная жилищная инспекция города Москвы)

Дата государственной регистрации: 26.07.2002 г.